

**URZĄD GMINY DOBRA**  
 Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji  
 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra  
 tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

INBUD Biuro Projektów  
 Ul. Kwiatkowskiego 32/13  
 71-004 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.39.2020.MK

Data: 2020-03-13

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Skarbimierzyc i Mierzyna z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 28/25 obręb Mierzyn 2 informuję, że:

1. Należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowaną koncepcją p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) na terenie Skarbimierzyc” w zakresie dla I Etapu realizacji obejmującego następujące elementy:

- sieć kanalizacyjną Ø0,30 – 0,70m w ul. Lubieszyńskiej,
- urządzenia do podczyszczania wód deszczowych,
- zbiornik retencyjny ZRS1
- sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ozdobrej do jej wylotu do rowu

2. Przed wylotem ze zbiornika retencyjnego ZRS1 należy zastosować urządzenia do regulacji przepływu ograniczające odpływ ze zbiornika do wielkości  $q=15\text{dm}^3/\text{s}$ .

3. Do kanalizacji deszczowej wolno odprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.

4. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu wykonawczego.

5. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

6. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.

OTRZYMUJA:

1. Adresat
2. Aa.

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Tomasz Kakowski*  
 Kierownik Wydziału  
 ds. Komunalnych i Inwestycji