

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Policach
72-010 Police, ul. Kresowa 14
tel. 91 424 12 32, fax 91 312 20 32

Police, dnia 20.04.2020 r.

PS-ZNS-402-4/20

Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

Z upoważnienia Inwestora:

Pan Zbigniew Woźniak

Biuro Projektów „INBUD” S.C.

Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak

ul. Kwiatkowskiego 32/13

71-004 Szczecin

dotyczy: P-996/2020/08

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)

uzgadniam

projekt budowlany wielobranżowy: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudową rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie”.

Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego wielobranżowego opracowanego przez Pana Zbigniewa Woźniaka wraz z zespołem projektowym: Biuro Projektów „INBUD” S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kwiatkowskiego 32/13 (opracowanie: Szczecin, marzec 2020 r.) na zlecenie Gminy Dobra.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Mierzyn oraz Skarbimierzycy, gm. Dobra na terenie działek:

- obręb Skarbimierzycy - 10/3, 12;
- obręb Mierzyn 1 - 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27/24, 28/7, 28/8, 28/10, 28/25, 344, 363.

Projektowane uzbrojenie ma na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ww. terenów, pasa drogowego ul. Ozdobrej i ul. Lubieszynskiej oraz drogi krajowej nr 10 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a dalej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej

wraz z zabudową rowu od zbiornika wzdłuż ul. Ozdobnej do projektowanego wylotu do istniejącego rowu na terenie Mierzyna. W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kolektorów deszczowych \varnothing 0,70 m;
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie \varnothing 0,50-0,30 m;
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowych do poszczególnych działek zlokalizowanych wzdłuż ww. ulic;
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej do wpustów deszczowych i odwodnień liniowych;
- budowa układu podczyszczania wód opadowych;
- budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego;
- budowa wlotów kanalizacji deszczowej oraz drenażu do zbiornika;
- budowa wylotu ze zbiornika;
- budowa wylotu KD do istniejącego rowu;
- likwidacja istniejącego rowu;
- budowa zjazdu oraz drogi dojazdowej do zbiornika;
- makroinwielacja terenu w obrębie budowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagają wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spełnienie wymagań eksploatacyjnych – dostępu do studni wodociągowych lub innego uzbrojenia.

Projektowane uzbrojenie będzie wykonane w otwartym wykopie, częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi technologii wykonania robót.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne.

Pouczenie:

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, umieszczona na rys. nr 1 - Plan Zagospodarowania Terenu.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Woźniak
Biuro Projektów „INBUD” S.C.
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
2. Aa.

p.o. PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach
mgr inż. Henryka Ewa Buciak