

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 869), w związku z treścią §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 roku, poz. 1225 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2022 r. złożonego przez Pana Grzegorza Fischera rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, działającego z upoważnienia inwestora, na podstawie stosownego pełnomocnictwa w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, zlokalizowanej w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 54*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Fischera oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bogusława Kozdrasia,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- lokalizacji kotłowni gazowej na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW (§ 176 ust. 1),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako oddzielnej strefy pożarowej poprzez:
 - a) wydzielenie ścianami o klasie odporności ogniowej REI120,
 - b) wydzielenie stopem o klasie odporności ogniowej REI60,
 - c) zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez w/w elementy do klasy odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI60 dla stropów i EI120 dla ścian,
 - d) zamknięcie kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem,
- 2) zamknięcia wejścia z klatki schodowej prowadzącej do pomieszczenia gospodarczego drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem,
- 3) zapewnienia stopnia ochrony IP65 dla opraw oświetleniowych zastosowanych w kotłowni,
- 4) wykonania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, który w przypadku wykrycia wycieku gazu spowoduje automatyczne odcięcie gazu do kotłowni oraz wygeneruje sygnał akustyczny,
- 5) zapewnienia niezależnego wyjścia na zewnątrz z pomieszczenia kotłowni zamkniętego drzwiami otwieranymi pod naciskiem (dźwignia antypaniczna),
- 6) wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kotłowni oraz sąsiadującego z nią pomieszczenia gospodarczego zapewniającego minimalne natężenie światła co najmniej 5 Lux.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośredni określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



nadbrzg. Jacek Kleszczewski

Otrzymują:

- ① GRUPA FF Sp. z o.o.
ul. Łączna 10
43 – 211 Czarków (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Wodzisław Śląski (+1 egz. ekspertyzy) – PO
2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.