

Koluszki, dn. 30.09.2020r.



Pani Paulina Karwańska-Kruszyna
Zakład Usługowo Produkcyjny
LP w Łodzi
91-073 Łódź, ul. Legionów 113

L.dz. 5990/2020/IN

dotyczy: *budowy dojazdu pożarowego nr 17 i drogi leśnej nr 126, przebiegającego przez oddziały: 294~D, 293~F, 297~A, 296~B, 305~B Leśnictwa Rokiciny*

KPGK Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie branżowe z dnia 21 września 2020r. informuje, że nie uzgadnia dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 20 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333.) *do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

Niemniej wnioskujemy, aby dojazd pożarowy i drogę leśną zaprojektować w taki sposób, aby zachować dotychczasowe zagłębienie istniejącego wodociągu, jednak nie mniej niż 1,5 m.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczegiński

Sprawę prowadzi:
Kłosowska Barbara
tel. 44 714 58 45