



Pytania do przetargu B.271.11.2024 z dnia 07.06.2024 r.

Pytania:

1. Instalacja PV – czy w zakresie montażu jest bank energii , brak w przedmiarze oraz na schemacie ideowym instalacji?
2. Czy w zakresie instalacji elektrycznej jest wykonanie systemu oddymiania ? Brak schematu , brak pozycji w przedmiarze robót , jest tylko informacja o zastosowaniu okna oddymiającego.

Odpowiedzi:

- 1.W wycenie należy uwzględnić magazyn energii 5kVh, 5kW przyłączony do hybrydowego falownika PV. Stosowny rysunek zostanie przesłany na etapie budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- 2.W wycenie należy uwzględnić centralę oddymiania, przycisk przewietrzania, trzy przyciski oddymiania, 6 optycznych czujek dymu, stacje pogodową, okablowanie systemu oraz uruchomienie. Stosowny rysunek zostanie przesłany na etapie budowy w ramach nadzoru autorskiego.