



#### OZNACZENIA

- Instalacja centralnego ogrzewania (t<sub>z</sub>/t<sub>p</sub>=70/55°C)
- 22-500x600 Grzejnik płytowy typ kompaktowy 22, wysokość 500mm, długość 600mm
- drabinka 714x500 Grzejnik łazienkowy typu drabinka, wysokość 714mm, szerokość 500mm
- Cu Ø15x1,0mm Średnica rury instalacji c.o. (miedź)
- N.O. Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna
- UWAGI:**  
Przy kotłach należy zamontować zawory odcinające DN20  
Na powrocie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować filtr siatkowy DN20

<b>TROVIS</b> BIURO PROJEKTOWE				mgr inż. TOMASZ NOWAK UL. SAPERÓW 1/1 58-310 SZCZAWNO • ZDRÓJ BIURO@TROVIS.PL	
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data:	15.11.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium:	PW
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie dz. nr 221/30, 221/39 obręb nr 3 Nowa Ruda			Skala:	1:50
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.:	10
Tytuł rys.:	Rzut I piętra – instalacja centralnego ogrzewania				