



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	193.12	193.12	193.12
RZĘDNA OSI PRZEWODU	191.92	191.92	191.92
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.20	1.20	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		0%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		2x Rura preizolowana Ø110/200 L=27.01m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	12.90	14.11
HEKTOMETRY	B1	SP1	B2

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527				
Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów				
Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Tytuł opracowania : Projekt zagospodarowania terenu Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2			Nazwa rys. PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ODCINEK DO STUDNI	
Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19	Podpis:	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000	Podpis:	
Data 05.2024	Skala / format 1:100:100/ 297x420	Faza projektu. Projekt techniczny	Nr umowy: 9/U/PP/2024	Nr rys. G09