ODCINEK CIEPŁOCIĄGU
RURA PREIZOLOWANA Ø125/200

ODCINEK CIEPŁOCIĄGU
RURA PREIZOLOWANA Ø110/200

ODCINEK CIEPŁOCIĄGU
W KANALE TECHNICZNYM
WG SCHEMATU

Szafka gazowa na ścianie budynku
na kurek odcinający

Odcinek wykonany przewiertem
Niecka terenu

Szafka gazowa na ścianie budynku
na kurek odcinający i zawór MAG

Szafka gazowa w linii
ogrodzenia zgodnie z
projektem przyłącza

Uwaga:
1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z IGNiG Wytyczne projektowania i budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu.
2. Sieć gazową należy wykonać z rur z PE 100 RC SDR11
3. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z normami związanymi
   - PN-EN 1555-1
   - PN-EN 1555-2
   - PN-EN 1555-4
   - PN-EN 1555-5
4. Sieć gazową w obszarze dróg gminnych układać na głębokości min.1,0m w obszarze rowów przydrożnych na głębokości min. 0,8m
5. Nad rurociągiem na wysokości 0,3m układać taśmę lokalizacyjną o szerokości min. 10 cm, pod rurociągiem układać drut lokalizacyjny DY 1,5mm²
6. W miejscu skrzyżowań z siecią ciepłowniczą i wodociągową na gazociągu należy stosować rury ochronne. Końcówki rur należy uszczelnić pianką PU.
7. W miejscu skrzyżowań gazociągu z przewodami elektroenergetycznymi lub teletechnicznymi należy stosować dwudzielne rury ochronne na kablach
8. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zarządców nieruchomości
9. Po wykonaniu wykopów uszkodzony teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE BUDYNKI COSSW W KULACH
- ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZOWE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Ø63 PE 100 RC
- PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CIŚNIENIA PE 100 RC
- ISTNIEJĄCE BUDYNKI
- DRZEWA
- GRANICA DZIAŁEK
- ZAKRES MAPY
- GRANICE ISTNIEJĄCYCH POTOKÓW RUCHU
- SKARPA
- OŚWIETLENIE ULICZNE
- SLUP ENERGETYCZNY
- SLUP TELETECHNICZNY
- OGRODZENIE
- SIEĆ CIEPŁOWNICZA
- SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
- SIEĆ WODOCIĄGOWA
- SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ISTNIEJĄCE WPUSTY ULICZNE
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2, 42-110 Popów

Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów
działki nr ewid.: 551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2

Nazwa rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJA GAZU

Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19	Podpis:
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000	Podpis:

Data	Skala / format	Faza projektu	Nr umowy:	Nr rys.
05.2024	1:500/ 700x420	Projekt zagospodarowania terenu	9/U/PP/2024	G01