

[illegible]

**UWAGI:**

1. Rozdzielnica w obudowie metalowej - II klasa ochronności
2. Wszystkie połączenia zewnętrzne wykonac za pomocą listew zaciskowych
3. Wprowadzenie kabli i przewodów - od góry
4. W rozdzielnicy przewidzieć 30% rezerwy miejsca
5. Wszystkie aparaty mocowane za drzwiami pełnymi
6. Drzwi zamknięte na zamek
7. Wysokość montażu - górna krawędź - 2m

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Nazwa obiektu	Przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze				
Adres obiektu	dz. nr 11/2 AM-33, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra				Podpis
Projektant	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data		
	mgr inż. Marcin Bernacki	140/02/DUW	30-04-2024		
Projektant sprawdzający	inż. Miłosz Ruszel	290/DOŚ/06			
Tytuł rysunku	Schemat ROZDZ. R1.1		Skala	Nr Rys.	10/E