

Numer obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1	1.2	1.4	1.4.1	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
Opis	Zasilenie PGE	Zasilenie wyłącznika ppoż	Ochronnik pprzepięc. typ 1+2	Kontrola zasilenia	Gniazdo 5-biegunowe 16A/puszka przyłącz.	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A	Gniazdo 3-biegunowe 16A
Moc [kW]/Prąd [A]	25/50	-/-	-/-	-/-	7,2/15	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	1,1/5	1,1/5	1,1/5	1,1/5
Przewód	YKY 5x16	HDGs 5x1,5	LgY16	LgY16	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5
Nazwa obwodu	Złącze kablowo-pomiarowe	Wyłącznik przeciwpożarowy	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola faz	Kuchnia indukcyjna	Pom. gospodarcze	Kotłownia	Korytarze	Łazienki	Biuro 1	Biuro 2	Biuro 3	Biuro 4	Klimatyzator 1	Klimatyzator 2	Klimatyzator 3	Klimatyzator 4

Etap:	Projekt Techniczny	Adres:	jednostka ewidencyjna – Gmina Wiejska Myszyniec obręb geodezyjny – Wykrot działka ewidencyjna nr 3001/17	Projektant:	mgr inż. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13	Skala: bs / Nr rys: E–5
Branża:	Elektryczna			Sprawdzający:	mgr inż. Robert Dwurznik POM/0186/PWOE/13	
Inwestor:	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myszyniec Zawodzie 3 , 7–430 Myszyniec	Obiekt:	Budynek kancelarii	Temat:	Schemat instalacji elektrycznej	Nr arkusza 1 / Ilość arkuszy 2 / Data: 10–2023
				Tytuł:	Schemat rozdzielnicy	

A3