

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą opału drzewnego – pelletu **w szacunkowej ilości 150 ton** wraz z transportem i rozładunkiem do kotłowni Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w sezonie grzewczym 2024/2025.
2. **Parametry opału:**
 - 1) Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać normę PN-EN ISO 17 225-2:2021-10 – norma dotycząca pelletu lub równoważną, klasa właściwości A1, A2:
 - wilgotność całkowita nie może być większa niż 10%
 - zawartość popiołu poniżej 0,8%
 - wartość opałowa (kaloryczność) powyżej 17,0 MJ/kg
 - średnica od 6+1 mm albo 8+1 mm
 - długość od 3,15 mm do 40 mm
 - 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi.
3. Dostawy będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 18:00.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 49, 13-306 Kurzętnik oraz dokonać rozładunku do składu opału (kotłowni).
5. Opał dostarczany będzie własnym transportem Wykonawcy sukcesywnie przez cały okres trwania umowy po uprzednim zgłoszeniu dostawy drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą każdorazowo zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie każdej dostawy tą samą drogą z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem przed realizacją dostawy.
7. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem dostarczonego opału do składu.
8. Terminy i wielkości dostaw będą dostosowane do możliwości magazynowych Zamawiającego, zależnych od ilości spalanego paliwa (temperatury powietrza).
9. Pellet będzie pakowany w worki umożliwiające jego zważenie oraz wadze odpowiadającej Wykonawcy z uwzględnieniem bezpiecznego załadunku do składu opału przez Wykonawcę. Wykonawca ma możliwość załadowania pelletu ręcznie lub za pomocą własnej/własnego paleciarki, wózka widłowego bądź ładowarki.
10. Dostarczany pellet nie może powodować żadnego spiekania popiołu, zapychania palnika. Nie dopuszcza się dostaw pelletu z zawartością trocin z płyt stolarskich, MDF, paneli podłogowych, klei, piasku, itp.
11. Potwierdzeniem dostaw i odbioru przedmiotu umowy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę dla każdej dostawy wraz pisemnym potwierdzeniem wagi dostarczonego pelletu.
12. Braki ilościowe i wady jakościowe Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w terminie do trzech dni roboczych, poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku braków ilościowych, w przypadku wad jakościowych poprzez wymianę dostarczonego towaru.
13. Zamawiający zastrzega sobie w czasie trwania umowy możliwość poddania analizie laboratoryjnej próbki składu fizykochemicznego dostarczonego opału w poszczególnych dostawach pod kątem spełnienia parametrów określonych wyżej w pkt 2 i 10. Pellet

dostarczony i nie spełniający wymaganych parametrów podlega zwrotowi i wymianie na koszt Wykonawcy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji rzeczywistej wagi dostarczonego opału na pojeździe transportowym podczas dostaw poprzez zważenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz obciążenia kosztami zważenia opału Wykonawcy w przypadku różnic z dokumentami przewozowymi.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania i przekazania przez Wykonawcę analizy technicznej dostarczonego pelletu potwierdzającego jego parametry.
16. Ilość zamawianego pelletu stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.