

Przegląd rozszerzony agregatów prądotwórczych:

I. Lista agregatów prądotwórczych do przeglądu:

1. Producent: CAGEN
Typ urządzenia: TCA1250C
Numer seryjny: C6697
Silnik: Typ 18V2000G76F, Producent: MTU
2. Producent: CAGEN
Typ urządzenia: DPA65ELS
Numer seryjny: 320154,
3. Producent: CAGEN
Typ urządzenia: DVA660ELS
Numer seryjny: 319668

II. Zakres czynności w ramach przeglądu agregatów prądotwórczych:

- wymiana płynu chłodzącego,
- wymiana oleju, filtru oleju, filtru paliw, filtru powietrza,
- kontrola paska
- pomiar progu zamarzania płynu,
- kontrola wibroizolatorów,
- kontrola połączeń kablowych,
- kontrola sterowania,
- kontrola automatyki
- kontrola śrubowych połączeń silnika,
- kontrola prądnicy, obudowy,
- kontrola układów paliw, smarowania, chłodzenia,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- kontrola wentylacji oraz układu odprowadzania spalin,
- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,
- próby funkcjonalne,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- wymiana czujników paliwa w agregacie DVA660ELS

III. Próby:

- Próby agregatu TCPA 1250 C będą się odbywały na obciążnicy wewnętrznej agregatu.
- Próby agregatów DPA65ELS oraz DVA660ELS mogą być wykonywane pod obciążeniem obiektów po godzinie 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku
- Paliwo do prób leży po stronie Zamawiającego

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. oświadczenia dotyczące posiadania przez pracowników przewidzianych do realizacji

zamówienia Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.

2. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół w dwóch (2) egzemplarzach formie papierowej

Termin realizacji : 30 dni od dnia podpisania umowy