

Opis do wniosku na naprawę konstrukcji stalowych uszkodzonych po sezonie zimowym na
dachach budynków WSS

1. W ramach usługi Wykonawca dokona napraw następujących konstrukcji stalowych:
 - a. Podstawy i podesty central wentylacyjnych na dachu budynku głównego (12 sztuk)
 - b. Podstawy i podesty central wentylacyjnych na dachu budynku bloku operacyjnego (55 sztuk)
 - c. Podstawy i podesty do centrali wentylacyjnej Oddziału Kardiochirurgii
 - d. Ogrodzenie stalowe agregatu wody lodowej dla oddziału Kardiochirurgii
 - e. Ogrodzenie stalowe agregatu wody lodowej dla Zakładu Radiologii
 - f. Ogrodzenia stalowe agregatu wody lodowej dla Apteki Szpitalnej (16B)
2. Naprawy obejmują:
 - a. Zdejmowanie powłoki lakierniczej
 - b. Likwidacja ognisk korozji
 - c. Spawanie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (metodą MIG-MAG)
 - d. Przygotowanie pod powłokę zabezpieczającą elementów konstrukcyjnych
 - e. Malowanie mokre ww. podstaw i podestów
 - f. Miejscowe wzmacnianie konstrukcji poprzez zastosowanie łączników
 - g. Spawanie ogrodzenia agregatów
3. Wymagane dokumenty
 - a. Uprawnienia spawalnicze mistrzowskie na MIG/MAG (1 osoba)
 - b. Atesty na powłoki lakiernicze
 - c. Dokumentacja fotograficzna przed i po wykonanych pracach
 - d. Protokół z wykonanych prac
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej
5. Termin realizacji: od 01.05.2024 do 30.06.2024