

Diagnostyka, przegląd urządzeń MEDCOM

I. Lista elementów do przeglądu:

1. Producent: MEDCOM
Model: FPM-40Z
Nr: 061218549
2. Producent: MEDCOM
Model: FPM-40Z
Nr: 061218548
3. Producent: MEDCOM
Model: FPM-40Z
Nr: 061218550
4. Producent: MEDCOM
Model: ZB220DC20
Nr: 061218547
5. Producent: MEDCOM
Model: SSN230AC400
Nr: 061218551
Sn 92 kVA
Rok produkcji 2012

II .Zakres czynności w ramach przeglądu

1. Diagnostyka
2. Test i regulacja
3. Potwierdzenie poprawności działania i sporządzenie protokołu

III. Naprawy urządzeń będą wykonywane po złożeniu przez Wykonawcę osobnej oferty oraz zaakceptowaniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego

IV. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół w dwóch (2) egzemplarzach formie papierowej

V. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.