

GD.3.9.434.8.2020.SA

MOSTY I DROGI
PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY
ERYK WROŃSKI
Aleja Wojska Polskiego 80/39
65-762 Zielona Góra

Dot. „Przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Żelkówko (gmina Kobylnica)”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny w Słupsku pozytywnie opiniuje dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Żelkówko gmina Kobylnica”, na rzece Słupi w km 51+310 (wg OBZP z opracowania IMGW z 2003/2004).

Warunki opinii:

- zaprojektować rzędną dolnej krawędzi mostu (rzędną spodu) co najmniej 1m ponad wodę o 1% prawdopodobieństwie wystąpienia zgodnie z przedstawionym rys. nr 2 do pisma znak Nr: MID – NWS/01/EW,
- skarpy rzeki w rejonie mostu (poniżej, pod i powyżej) winny być umocnione przy czym długość umocnienia powinna wynosić zgodnie z przedstawionym rys. nr 2 do pisma znak Nr: MID – NWS/01/EW (palisada ciągła),
- obiekt powinien być tak zaprojektowany, aby w przypadku konieczności wykonania odmulenia czy obniżenia rzędnej dna pod mostem jego elementy nie były narażone na podmycie i inne uszkodzenia (obniżenie rzędnej dna nie może być podstawą wszczęcia roszczeń od administratora rzeki),
- utrzymanie umocnienia oraz koryta rzeki Słupi na odcinku 20 m poniżej pod i powyżej obiektu mostowego należy do administratora mostu,
- powiadomić Nadzór Wodny w Słupsku o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z 7 – dniowym wyprzedzeniem,
- po zakończeniu inwestycji Inwestor przekaze 1 egz. operatu powykonawczego do ZZ w Gdańsku oraz atest czystości koryta rzeki na odcinku wykonanych przekroji poprzecznych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 389 pkt. 9 Prawa Wodnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z czym należy opracować operat wodnoprawny uwzględniający powyższe uwagi i wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do tutejszego Zarządu Zlewni.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Słupsku

al. Francesco Nullo 6, 76-200 Słupsk

tel./faks : +48 59 840 07 90 | tel.: +48 59 842 42 04 | e-mail:

nw-slupsk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Określone powyżej warunki nie są równoważne z uzyskaniem prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. W celu nabycia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane należy, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpić do PGW WP RZGW w Gdańsku o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości na cele związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Słupsku
Andrzej Szczepczarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Słupsku
ul. Francesco Nullo 6, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 840 07 90 | faks: +48 59 842 42 04 | e-mail: nw-
slupsk@wody.gov.pl