

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI,
PRZESZKLEŃ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI60 W ŚCIANIE ZACHODNIEJ BUDYNKU SĄDU

SZEROKOŚĆ DRZWI WYNOŚI
1,0m PRZY WYMAGANIACH 1,2m

ZABUDOWA TABLIC
ROZDZIELCZYCH
W KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60

- UWAGA:
- PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
 - RYСУNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.
 - POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:2015-12
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

ZAKRES NIEOBJĘTY PRZEBUDOWĄ
(ZA WYJĄTKIEM ZABEZPIECZEŃ P.POŻ)

Uwaga:
ZMIANA PRZEZNACZENIA POMEISZCZEŃ
(-1.01, -1.12, -1.13, -1.20) NA ARCHIWUM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTKOWA [m²]
-1.01	POMIESZCZENIE 1 ARCHIWUM	56,41
-1.02	POMIESZCZENIE 2	12,41
-1.03	POMIESZCZENIE 3	12,65
-1.04	POMIESZCZENIE 4	19,75
-1.05	POMIESZCZENIE 5	16,03
-1.06	POMIESZCZENIE 6	16,01
-1.07	POMIESZCZENIE 7	2,54
-1.08	POMIESZCZENIE 8	2,97
-1.09	POMIESZCZENIE 9	1,81
-1.10	POMIESZCZENIE 10	14,54
-1.11	POMIESZCZENIE 11	53,89
-1.12	POMIESZCZENIE 12 ARCHIWUM	27,93
-1.13	POMIESZCZENIE 13 ARCHIWUM	12,91
-1.14	POMIESZCZENIE 14	5,96
-1.15	POMIESZCZENIE 15	7,36
-1.16	WC DAMSKIE	8,55
-1.17	WC MĘSKIE	12,79
-1.18	POMIESZCZENIE 16	39,85
-1.19	POMIESZCZENIE 17	13,49
-1.20	POMIESZCZENIE 18 ARCHIWUM	14,78
-1.21	HYDROFORNIA	7,31
-1.22	POMIESZCZENIE 20	7,64
-1.23	POMIESZCZENIE 21	9,36
-1.24	POMIESZCZENIE 22	8,18
-1.25	POMIESZCZENIE 23	8,02
SUMA POWIERZCHNI		393,14

GRUPA PROJEKTOWA
SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Gen.K.Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:
Projekt budowlany dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYСУNEK:
Rzut piwnicy - instalacja hydrantowa SKALA 1 : 100
PROJEKTANT mgr inż. Oskar Wolny
[SAN.] nr upr. OPL/1068/PWOS/14

Branża:
SANITARNA Data zakończenia:
październik 2021 Nr rys.
S2

