

**KLAMRY KOMINIARSKIE STALOWE
KOTWIONE DO ŚCIANY**

A-A |

REMONT PARAPETÓW WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEŁ + SZLICHTA ZE SPADKIEM

REMONT PARAPETÓW WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEŁ + SZLICHTA ZE SPADKIEM

CEROWANIE MURU

WYPROWADZIĆ
PION
KANALIZACJI
PONAD
DACH

REMONT PARAPETÓW WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEŁ + SZLICHTA ZE SPADKIEM

REMONT PARAPETÓW WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEŁ + SZLICHTA ZE SPADKIEM

Oprawy mają zapewnić natężenie na poziomie 1lx na ścieżce ewakuacyjnej przez godzinę po zaniku napięcia.
oraz 5 lux przy hydrantach urządzeniach gaśniczych oraz przycisku PWP

 OPRAWA LED 5800 LM 2x23W 4000K

 Przycisk bistabilny

AW1 **Oprawa OWA FL LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-N-TS-CW-9016-RND**

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:

Michał Szuklarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentorio pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Andersa 11/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:

Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYSUNEK:

RZUT PODDASZA- gniazda i zasilania

PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Nolepa
[ELEKTR]: nr upr. OPL/1256/PWBE/16

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Karol Wujec
[ELEKTR.]: nr upr. OPL/0737/POOE/11

Branża:
ELEKTRYCZNA

Data zakończenia:
październik 2021

Nr rys.
RYS SN_E/5