

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZESZKLEŃ W  
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 W ŚCIANIE  
ZACHODNIEJ BUDYNKU SĄDU

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 ŚCIANKI  
PRZESZKŁONEJ NA WYSOKOŚCI 2m WYKONANEJ  
ZE WZGLĘDU NA PANDEMIE

0.09 KLATKA SCHODOWA  
14,16 płytki ceram.  
hc=320

0.08 POM. 5  
13,62 płytki ceram.  
hc=320

0.10 POM. 6  
18,82 płytki ceram.  
hc=350(363)

0.13 POM. 9  
27,48 płytki ceram.  
hc=380

0.15 KORYTARZ 2  
35,78 płytki ceram.  
hc=311 (systemowy sufit podwieszany)

0.14 KORYTARZ 1  
54,32 płytki ceramiczne  
hc=332(355)

DREWNIANE ŁAWKI W KORYTARZACH SĄDOWYCH ZABEZPIECZYĆ  
ŚRODKIEM OGNIOSCHRONNYM PROMADUR  
DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI;

PROJ. DRZWI NA  
WZÓR ISTNIEJĄCYCH

PROJEKTOWANA  
ŚCIANA DZIAŁOWA Z PŁYT GK

0.03A POM. 2A  
18,60 płytki ceram.  
hc=320

0.03 POM. 2  
40,64 płytki ceram.  
hc=320

0.02 POM. 1  
22,92 płytki ceram.  
hc=389

0.19 POM. 13  
23,42 płytki ceram.  
hc=388

0.18 POM. 12  
20,94 płytki ceram.  
hc=382

0.17 POM. 11  
16,21 płytki ceram.  
hc=382

0.16 POM. 10  
19,56 płytki ceram.  
hc=383

0.04 WC  
2,59 płytki ceram.  
hc=2,91

WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY (ŚCIANA LEKKA Z  
PŁYT G-K) CELEM WYDZIELENIA DODATKOWEGO  
POMIESZCZENIA

WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO  
ANALOGICZNIE OD ISTN. OTWORÓW (WRAZ Z  
DEKORACYJNĄ OŚCIEŻNICĄ)

0.01 HOL WEJŚCIOWY  
25,61 płytki ceramiczne  
hc=542

- UWAGA:
- PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
  - RYUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.
  - POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:2015-12
  - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ZAKRES NIEOBJĘTY PRZEBUDOWĄ  
(ZA WYJĄTKIEM ZABEZPIECZEŃ P.POŻ)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTKOWA [m²]
0.01	HOL WEJŚCIOWY	25,61
0.02	POMIESZCZENIE 1	22,92
0.03	POMIESZCZENIE 2	18,60
0.03A	POMIESZCZENIE 2A	40,64
0.04	WC	2,59
0.05	POMIESZCZENIE 3	4,89
0.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	2,25
0.07	POMIESZCZENIE 4	61,03
0.08	POMIESZCZENIE 5	13,62
0.09	KLATKA SCHODOWA	14,16
0.10	POMIESZCZENIE 6	18,82
0.11	POMIESZCZENIE 7	18,22
0.12	POMIESZCZENIE 8	7,91
0.13	POMIESZCZENIE 9	27,48
0.14	KORYTARZ 1	54,32
0.15	KORYTARZ 2	35,78
0.16	POMIESZCZENIE 10	19,56
0.17	POMIESZCZENIE 11	16,21
0.18	POMIESZCZENIE 12	20,94
0.19	POMIESZCZENIE 13	23,42
SUMA POWIERZCHNI		448,96

GRUPA PROJEKTOWA  
**SN ARCHITEKCI**  
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE    pracownia@snarchitektci.pl

OPRACOWANIE:  
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"  
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466    tel. 695 019 028  
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak  
ul. Gen.K.Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940    tel. 694 427 314

TEMAT:  
Projekt budowlany dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:  
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:  
Sąd Okręgowy w Opolu  
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYСУNEK:  
**Rzut parteru**    SKALA 1 : 100

PROJEKTANT    mgr inż. arch. Michał Szkudlarski  
[ARCH.]:    nr upr.    03/OPOKK/2015

SPRAWDZAJĄCY    mgr inż. arch. Janusz Śliwka  
[ARCH.]:    nr upr.    10/OPOKK/2016

OPRACOWANIE    mgr inż. arch. Andrzej Nowak  
[ARCH.]:    mgr inż. arch. Justyna Szuba