



LEGENDA:

- PUSZKA INSTALACYJNA PIP
- PRZYCIŚK ODDYMIANIA Z PRZEWIETRZANIEM RT/LT
- NAPĘD DRZWIOWY DDS 54/500 (WERSJA Z KONTROLĄ OTWARCIA)
- TR 42 MODUŁ PRZEKAŹNIKA
- ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA 180 kg Scot EL-350-2 0,3A
- WYŁĄCZNIK NA KLUCZ SIMON 54

SCHEMAT ODDYMIANIA

PRZECIĄG POŻ

Zadanie: *Zabezpieczenie przeciwpodrówe*

Opole, ul. Wrocławska 118
e-mail: techpop@cedim-poz.pl, www.cedim-poz.pl

Obiekt	Budynek Sądu Rejonowego
Adres	GLUBCZYCE, ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 1
Teren	Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania.
Opracował:	mgr Irene Kowalczyk upr. nr 1387/104/11 SGSP
Projektant instalacji elektrycznej:	mgr inż. Krzysztof Głeśa upr. bud. nr 195/91/Op
Nr.rys.	Skala