

P1 PROJ. STROP REI 60

STROP GĘSTOŻEBROWY

S1 PROJ. ŚCIANA REI 60

tynk cem.-wap.
pustaki CERAMICZNE gr. 25 cm
tynk cem.-wap.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE		
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
1.01	POM. 1	480
1.02	POM. 2	31.93
1.03	POM. 3	36.96
1.04	POM. 4	19
1.05	POM. 5	31.65
1.06	POM. 6	15.49
	SUMA	615.03

LEGENDA:

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY 6000/MPC + PUSZKA MPC BOX
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU 6000PLUS/OP + GNIAZDO CZUJKI
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU PODSTROPOWA 6000PLUS/OPHT + GNIAZDO CZUJKI
- CZUJKA TERMICZNA DYMU 6000PLUS/HT + GNIAZDO CZUJKI
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY 6000/SSR2
- CSP - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU 6500
- ODD - CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4408-K
- RT LT - PRZYCISK ODDYMIANIA I DO WENTYLACJI

RZUT PODDASZA/STRYCHU

TECHNO-POŻ *Zabezpieczenia przeciwpożarowe* Opole, ul. Wrocławska 118 e-mail: technopoz@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl	
Obiekt	BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO
Adres	GŁUBCZYCE, ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 1
	PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMU ODDYMIANIA.
Opracowała	mgr Irena Kowalczyk nr upr. 1387/104/11 SGSP
Instalacja elektryczna:	mgr inż. Krzysztof Giesa nr upr. 195/91 Op
10.2021r	Skala 1:100 Nr.rys.