



-U1



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Zasilanie z najbliższej rozdzielni	Lampki kontrolni faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Grzałka pomieszczenie 4.01	Grzałka pomieszczenie 4.02	Grzałka pomieszczenie 4.03	Kabel grzewczy	Oświetlenie AW
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przewód	YDY6x6	-	YDY2x1,5mm ² +3x2,5mm ²	YDY 2x1,5mm ² +3x1,5mm ²	YDY 2x1,5mm ² +3x1,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YKY 3x2,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²
Nazwa obwodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466

tel. 695 019 028

wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

ul. Andersa 11/6 45-048 Opole NIP : 7543074940

tel. 694 427 314

TEMAT:

Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:

48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:

Sąd Okręgowy w Opolu

Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYSunek:

RZUT PODDASZA- Oświetlenie

SKALA --

PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Nolepa

[ELEKTR]: nr upr. OPL/1256/PWBE/16

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Karol Wujec

[ELEKTR.]: nr upr. OPL/0737/POOE/11

Branża:
ELEKTRYCZNA

Data zakończenia:
październik 2021

Nr rys.
RYS SN_E/8