

**BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZESZKLEŃ W
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 W ŚCIANIE
ZACHODNIEJ BUDYNKU SĄDU**

1.16	KLATKA SCHODOWA
14,16	plytki kamienne


hc=365

A-A'

A-A

UWAGA:

- PRZED PRACAMI BUDOWALNYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTÉ W OBU.
- POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:2015-12
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZECIECIA

 ZAKRES NIEOBJĘTY PRZEBUDOWĄ
(ZA WYJĄTKIEM ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m²]
1.01	POMIESZCZENIE 1	39,20
1.02	POMIESZCZENIE 2	21,69
1.03	POMIESZCZENIE 3	24,39
1.04	WC	53,66
1.05	POMIESZCZENIE 4	21,80
1.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	16,18
1.07	POMIESZCZENIE 5	22,35
1.08	POMIESZCZENIE 6	2,59
1.09	KLATKA SCHODOWA	4,89
1.10	POMIESZCZENIE 7	3,22
1.11	POMIESZCZENIE 8	16,88
1.12	POMIESZCZENIE 9	12,83
1.13	POMIESZCZENIE 10	13,43
1.14	POMIESZCZENIE 11	15,99
1.15	POMIESZCZENIE 12	14,71
1.16	POMIESZCZENIE 13	14,16
1.17	KOMUNIKACJA	90,95
1.18	POMIESZCZENIE 14	18,98
1.19	POMIESZCZENIE 15	38,28
1.20	POMIESZCZENIE 16	20,36
SUMA POWIERZCHNI		466,54

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
 Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
 ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
 warianty pracownia architektury Andrzej Nowak
 ul. Gen.K. Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 31

TEMAT:
Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYSUNEK:

Rzut II piętra - instalacja hydrantowa SKALA 1 : 100

PROJEKTANT	mgr inž. Oskar Wolny
------------	----------------------

[SAN.]: nr upr. OPL/1068/PWOS/14

Branża: SANITARNA	Data zakończenia: październik 2021	Nr rys. S4
----------------------	---------------------------------------	---------------

**BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 ŚCIANKI
PRZESZKLONEJ NA WYSOKOŚCI 2m WYKONANEJ
ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ**

**SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO
WYNOŚI 0,695m - PRZY WYMAGANIACH MINIMUM
0,9m**