



BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 ŚCIANKI PRZESZKLONEJ NA WYSOKOŚCI 2m WYKONANEJ ZE WZGLĘDU NA PANDEMIE

**SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA NIEBLOKOWANEGO
WYNOŚI 0,695m - PRZY WYMAGANIACH MINIMUM
0,9m**

RZUT 1 PIĘTRA

TECHNO-POŻ	
Zabieracznica przeciwpowodzienna	
Opis: ul. Jana Kochanowskiego 1 e-mail: technopo@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl	
Określenie	BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO
Adres	GLUBICZKA, UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 1
Temat	Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji.
Opisowaliśmy	mgr inż. Jan Kozłak nr upr.: 404189 inż. Łucja Chramiec nr upr.: 402968R mgr p. inż. Kowalczyk nr upr.: 138710A/1 SOSP
Obecnie wypracowujemy	Stacja 1-100 Nr./tytuł