

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZESZKŁEN W
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 W ŚCIANIE
ZACHODNIEJ BUDYNKU SĄDU

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 ŚCIANKI
PRZESZKŁONEJ NA WYSOKOŚCI 2m WYKONANEJ
ZE WZGLĘDU NA PANDEMIE

0.09 KLATKA SCHODOWA
14,16 płytki ceram.
hc=320

0.06 POM. SOCJALNE
2,25 płytki ceram.
hc=210

0.07 POM. 4
61,03 płytki ceram.
hc=320

0.08 POM. 5
13,62 płytki ceram.
hc=320

0.10 POM. 6
18,82 płytki ceram.
hc=350(363)

0.11 POM. 7
18,22 płytki ceram.
hc=383

0.12 POM. 8
7,91 płytki ceram.
hc=383

0.13 POM. 9
27,48 płytki ceram.
hc=380

0.05 POM. 3
4,89 płytki ceram.

0.15 KORYTARZ 2
35,78 płytki ceram.

DREWNIANE ŁAWKI W KORYTARZACH SĄDOWYCH ZABEZPIECZYĆ
ŚRODKIEM OGNIOSCHRONNYM PROMADUR
DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI;

0.14 KORYTARZ 1
54,32 płytki ceramiczne
hc=332(355)

0.04 WC
2,59 płytki ceram.
hc=2,91

0.03A POM. 2A
18,60 płytki ceram.
hc=320

0.03 POM. 2
40,64 płytki ceram.
hc=320

0.02 POM. 1
22,92 płytki ceram.
hc=389

0.19 POM. 13
23,42 płytki ceram.
hc=388

0.18 POM. 12
20,94 płytki ceram.
hc=382

0.17 POM. 11
16,21 płytki ceram.
hc=382

0.16 POM. 10
19,56 płytki ceram.
hc=383

0.01 HOL WEJŚCIOWY
25,61 płytki ceramiczne
hc=542

WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY (ŚCIANA LEKKA Z
PŁYT G-K) CELEM WYDZIELENIA DODATKOWEGO
POMIESZCZENIA

WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
ANALOGICZNIE OD ISTN. OTWORÓW (WRAZ Z
DEKORACYJNĄ ÓSCIEŻNICĄ)

- UWAGA:
- PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
 - RYСУNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTÉ W OBU.
 - POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:2015-12
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ZAKRES NIEOBJĘTY PRZEBUDOWĄ
(ZA WYJĄTKIEM ZABEZPIECZEŃ P.POŻ)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTKOWA [m²]
0.01	HOL WEJŚCIOWY	25,61
0.02	POMIESZCZENIE 1	22,92
0.03	POMIESZCZENIE 2	18,60
0.03A	POMIESZCZENIE 2A	40,64
0.04	WC	2,59
0.05	POMIESZCZENIE 3	4,89
0.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	2,25
0.07	POMIESZCZENIE 4	61,03
0.08	POMIESZCZENIE 5	13,62
0.09	KLATKA SCHODOWA	14,16
0.10	POMIESZCZENIE 6	18,82
0.11	POMIESZCZENIE 7	18,22
0.12	POMIESZCZENIE 8	7,91
0.13	POMIESZCZENIE 9	27,48
0.14	KORYTARZ 1	54,32
0.15	KORYTARZ 2	35,78
0.16	POMIESZCZENIE 10	19,56
0.17	POMIESZCZENIE 11	16,21
0.18	POMIESZCZENIE 12	20,94
0.19	POMIESZCZENIE 13	23,42
SUMA POWIERZCHNI		448,96

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Gen.K.Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:
Projekt budowlany dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy wraz z remontem dachu

LOKALIZACJA:
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYSunEK:
Rzut parter - instalacja hydrantowa SKALA 1 : 100

PROJEKTANT mgr inż. Oskar Wolny
[SAN.]: nr upr. OPL/1068/PWOS/14

Branża: Data zakończenia: Nr rys.
SANITARNA październik 2021 S3