



Oznaczenia:

— - projektowana instalacja hydrantowa

- proj. hydrant wewnętrzny, z miejscem na gaśnicę (zawór na wys. H=1,35m)

INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻAROWA
Instalację p.pożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody prowadzić nad stropem podwieszanym w otulinie natynkowej ciepłochłonnej oraz w brzdach ściennych w otulinie antyroszeniowej podtynkowej.
Wszystkie hydranty powinny posiadać zawór na wys. H=1,35m

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	
Nazwa opracowania:	PROJEKT T ECHNICZNY	
Adres:	dz.nr 251/9 obr.101, Brzoza Stadnicka, gm. Żołynia	
Inwestor:	Gmina Żołynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia	
Projektant: nr upr.:	mgr inż. Tomasz Binkowski PDK/0074/PWOS/21	podpis:
Sprawdzający: nr upr.:	mgr inż. Katarzyna Ryś PDK/0308/PWOS/17	podpis:
Skala 1:100	Data opracowania: IV 2024r.	Nr rys.: S-3
Nazwa rys.:	Rzut piętra - instalacja wodociągowa	