


BW  
Z4



Oznaczenie:

- Rura ø63 PE PE100 SDR 17 PN 10
- taśma oznacznikowa

A - Zasuwa wodociągowa dn 50  
B - Opaska wtłaczniowa dn 150/50  
Zestaw wodomierzowy:  
Wodomierz skrzydełkowy dn 32 Qn=10m³/h  
Zawór zwrotny antyskażeniowy BA z możliwością nadzoru dn 50  
Zawory odcinające typu ciężkiego dn 50  
Filtr siatkowy dn 50

Uwaga:  
Zakończenia rur ochronnych uszczelnić  
pianką poliuretanową

Obsypka piaskowa min. 15 cm  
Podsypka piaskowa min. 10 cm

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski			
Medyka 383		tel. 725-210-193	
37-732 Medyka		email: tbsantech@gmail.com	
TEMAT:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI I WODY DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES INWESTYCJI:	dz.nr 251/9, 261 obr. 101 Brzoza Stadnicka, gm Żotynia		
INWESTOR:	Gmina Żotynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żotynia		
PROJEKTANT:	mgr inż. T. Binkowski	upr. PDK/0074 /PWOS/21	PODPIS:
INST. SANITARNYCH:			DATA: 04.2024
BRANŻA:	Sanitarna		SKALA: 1:100/200
FAZA:	Projekt techniczny		
NAZWA RYSUNKU:	Profil przyłącza wodociągu		NR RYSUNKU: 3