

Jeżów Sudecki 04.12.2023 r.

GK.7021.149.2023

Biuro Projektów i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
„INERPROJEKT” Dariusz Rusnak
Ul. Kaczawska 13
58-508 Jelenia Góra

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Jeżów Sudecki podaje niżej techniczne warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim:

Urząd Gminy Jeżów Sudecki wyraża zgodę na przełożenie istniejącej sieci Ø 40 na Ø 100 zgodnie z załącznikiem graficznym (miejsce zmiany średnicy wodociągu zaznaczono kolorem zielonym) do warunków z uwzględnieniem:

- zaprojektowania zasuw odcinających wodę do budynków Kręta 14; 16; 17; 15; ul. Długa 70; 72 oraz budowa hydrantu na cele p.poż przy ul. Długiej 72;

Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich określenia.

W załączeniu przekazujemy mapę z naniesioną siecią wodno-kanalizacyjną.

Z poważaniem

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

Sprawę prowadzi
Małgorzata Poznańska
757 132 -254,-255 wew. 133
pokój nr 105

Z up. WÓJTA

mgr Małgorzata Poznańska
Zastępca Wójta Gminy



