

Szyce, dnia 13 października 2022r.

„ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Nasz znak: GZK/Z/170/2022

**Dot. infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Krakowskiej w miejscowości Modlniczka,
gm. Wielka Wieś,**

W odpowiedzi na pismo znak: **L.dz.F/ABS-720/22** z dnia **04 października 2022r.** (data wpływu **05.10.2022r.**) w sprawie uzyskania informacji o istniejącej infrastrukturze wod-kan., w związku z realizacją inwestycji pn. **„Przebudowa drogi publicznej gminnej K 601450 (ul. Krakowska), zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 711/1 i 711/2 w miejscowości Modlniczka, gm. Wielka Wieś”**, Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach informuje:

- Nie dysponujemy dokładniejszymi mapami niż te przesłane przez Państwa, więc nie mamy możliwości zweryfikowania lokalizacji istniejących rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych.
- Nie mamy wiedzy co do głębokości ułożenia istniejących rurociągów wod-kan. Należy przyjąć głębokości zalecane t.j. 1,50 m dla wodociągów, 1,20 m dla rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Głębokości ułożenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej określić na podstawie rzędnych istniejących studni kanalizacyjnych uwidocznionych na dostarczonych przez Państwa mapach syt-wys.
- Dopuszcza się wykonanie okrywek w terenie (w asyście naszych pracowników) w celu określenie dokładnej lokalizacji i głębokości ułożenia istniejących rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pozostając z poważaniem:

PREZES Zarządu

mgr inż. Marek Krasowski

Otrzymują:

1x1 Adresat

1x1 a/a – W.K.