

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1044717302



Data pisma: 04.01.2023r.
Nr pisma: 22-12-0034108-03
Sprawa: Przebudowa drogi powiatowej nr K601450
w m. Modlniczka (ul. Krakowska) względem
urządzeń i linii energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.
Nr sprawy: 1046113738
Kontakt: Szymon Marek
Telefon: 12 414 54 35
E-mail: szymon.marek@tauron-dystrybucja.pl

Firma
„ABS-Ochrona Środowiska”
Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej tj. „Przebudowy drogi publicznej gminnej nr KR601450 (ul. Krakowska) w miejscowości Modlniczka” względem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. informujemy, że planowana inwestycja występuje w kolizji z poniżej podanymi liniami i urządzeniami elektroenergetycznymi:

1. Napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV, typ: AXCES 3x70mm², relacji: ŁKRK1503-kKRK44802, zasilana GPZ Zabierzów-p.6, pomiędzy przęsłami: KRK462365-KRK461208-KRK462634.
2. Napowietrznymi liniami (wraz z przyłączami) nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x70 + 1x25 mm² ze stacji KRK4180 obw. 3.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebiegi linii napowietrznych SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonej mapie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Informujemy, że należy zachować normatywne pionowe odległość w miejscach skrzyżowań od przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej SN 15kV, nN 0.4kV do powierzchni drogi, chodnika przy największym zwisie normalnym dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodów +40°C nie mniejszej niż 6m.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi SN, nN będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji Krowodrza w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że prace przy realizacji inwestycji pod i w pobliżu linii elektroenergetycznych powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią SN, nN i w odległości mniejszej niż 10m (dla linii SN), i 3m (dla linii nN) od rzutu ich skrajnych przewodów.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku prac przy urządzeniach energetycznych należy przestrzegać zapisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 września 2019 r.).

Podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji, należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (w szczególności § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne” w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

W przypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią SN, nN w odległości poziomej mniejszej niż wskazane wyżej od rzutu skrajnych przewodów, wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. (Wydział BHP i Ochrony Środowiska TD.S.A.).

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie Jednostka Terenowa Zabierzów w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialność za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których niniejsze pismo nie dotyczy.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność pisma ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział Kraków
Łączymy wyrazy szacunku
Kierownik
Wydział Dokumentacji
Szymon Marek

Załącznik:
Plany - 1 egz.
Kopia:
Adresat
OME
OMD