



## ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 397 ust.3 pkt 3, ustawy Prawo wodne ( tj. Dz.U. z 2023r., poz.1478 ) Nadzór Wodny Suwałki zaświadcza, że dnia 27.03.2024 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie , ul. Wojska Polskiego 54 , 16 – 300 Augustów ; w imieniu którego działa Pełnomocnik – Pan Marcin Sieńkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGOSFERA, Marcin Sieńkowski zam. 16-400 Suwałki przy ul. Wrocławskiej 15; dokonał zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki – Rubcowo-Skieblewo – do drogi Nr 664, w obrębie Gruszki , Gmina Płaska , powiat augustowski.

Lokalizacja i opis planowanych do wykonania robót:

### ***I. Przebudowa istniejących przepustów.***

#### **1. Gmina Płaska :**

##### **1.1 Obręb Gruszki, km 2+159; działka nr ewid.: 1025/1 , 237/2**

Przebudowa istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych o  $\varnothing 800$  mm i długości 17,0m na przepust z rur karbowanych PEHD klasy SN8 o  $\varnothing 800$  mm .

Rzędna wlotu - 118,60 n.p.m.( X = 5963669.36 ; Y = 8461529.06

Rzędna wylotu - 118,50 n.p.m. ( X = 5963652.36, Y = 8461529.40)

Wlot i wylot zabezpieczony prefabrykowanymi ściankami ze skrzydełkami.

##### **1.2 Obręb Gruszki, km 2+989,50; działka nr ewid.: 238/2, 1024/4.**

Przebudowa istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych o  $\varnothing 600$  mm i długości 7,30m na przepust z rur karbowanych PEHD klasy SN8 o  $\varnothing 600$  mm .

Rzędna wlotu - 117.80 n.p.m.( X = 5962917.80 ; Y = 8461374.10

Rzędna wylotu - 117,65 n.p.m. ( X= 5962916.20 ; Y = 8461384.00)

Wlot i wylot zabezpieczony prefabrykowanymi ściankami ze skrzydełkami.

##### **1.3 Obręb Gruszki, km 3+719,50; działka nr ewid.: 1024/4 , 240/1**

Przebudowa istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych o  $\varnothing 800$  mm i długości 11,40 m na przepust z rur karbowanych HDPE klasy SN8 o  $\varnothing 800$  mm .

Rzędna wlotu - 116.50 n.p.m. ( X = 5962215.45 ; Y = 8461213.00

Rzędna wylotu - 116,40 n.p.m. ( X= 5962218.60 ; Y = 8461225.60)

Wlot i wylot zabezpieczony prefabrykowanymi ściankami ze skrzydełkami.

##### **1.4 Obręb Gruszki, km 4+002,00; działka nr ewid.: 887, 817**

Przebudowa istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych o  $\varnothing 800$  mm i długości 11,30 m na przepust z rur karbowanych HDPE klasy SN8 o  $\varnothing 800$  mm .

Rzędna wlotu - 116.55 n.p.m. ( X = 5961958.40 ; Y = 8461294.70)

Rzędna wylotu - 116,40 n.p.m. ( X = 5961965.60 ; Y = 8461304.30)

Wlot zabezpieczony prefabrykowanymi ściankami ze skrzydełkami.

Prace realizowane będą na podstawie specustawy drogowej – decyzja ZRID.

Nieruchomości , na których zaprojektowano przebudowę przepustów stanowić będą pas drogi powiatowej znajdującej się w Zarządzie PZD w Augustowie.

Nieruchomości zajęte pod drogę to własność Inwestora – Powiatu Augustowskiego.



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia czynności, robót lub budowy urządzeń podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego, zgłoszenie wodnoprawne staje się bezprzedmiotowe.

Tutejszy organ na podstawie art.423 ust. 2, ust 9 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r., oraz art.217 §1, §2 ustawy Kpa (tj.Dz.U.2023, poz.775), nie wnosi sprzeciwu do wyżej przedstawionego zgłoszenia i wydaje zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu.

p.o. KIEROWNIKA  
*Danuta Jaska*  
Danuta Jaska

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta w Suwałkach oraz opłatę w wysokości 114,66 zł na konto PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku (podstawa prawna: art..1 ust.2, art.6 ust.1 pkt2 oraz załącznik do ustawy z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej- Część II pkt 21- Dz.U. z 2016r., poz.1827 z późn. zm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny Suwałki  
ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki  
T. (87) 566 32 21 nw-suwalki@wody.gov.pl