

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Prudnickiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku  
w terminie do 2022-11-30

Znak sprawy: GK.6630.59.2022

Wnioskodawca: ADAM KOCHMANIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE  
48-250 Głogówek, ul. Niepodległości 12, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Prudnik, dz.: 24/1, 24/2, 646/196, 647/196, 648/196, 649/196, 650/196, 651/196, 652/196, 653/196, 654/196, 655/196, 656/196, 657/196, 658/196, 659/196, 660/196, 661/196, 662/196, 675/196, 710/196, 711/196, 712/196, 713/196, 714/196, 715/196, 716/196, 717/196, 718/196, 719/196, 720/196, 721/196, 722/196, 723/196, 1009/197, 1010/197, 1011/197, 1012/197, 1016/200, 1490/90, 1491/90, 1718/197, 1719/19

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, średnica 250 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, średnica 200 mm

Projekt sieci wodociągowej, rozdzielcza, średnica 160 mm

Informacje uzupełniające:

średnica 250 mm

średnica 200 mm

średnica 160 mm

sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Marek Skrobała

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Marek Skrobała

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Branża ciepłownicza - ZEC Prudnik  Zbigniew Flak	pozytywne z uwagami  W miejscach kolizji lub zbliżenia do rurociągów preizolowanych prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika ZEC Prudnik. Zamiar prowadzenia prac w pobliżu ciepłociągu zgłosić z wyprzedzeniem	

		dwóch dni w siedzibie ZEC PRUDNIK w Lubrzy ul. Zielona 1.	
2.	<p>Branża energetyczna - TAURON DYSTRYBUCJA S.A.</p> <hr/> <p>Krzysztof Wodecki</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <hr/> <p>Uzgodniono z uwagami:</p> <p>1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do pracy spíše notatkę służbową w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Prudnik na wyłączenie istniejących linii kablowych i zabuduje na nich osłony rurowe w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi mediami.</p> <p>2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>3) Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci oświetlenia ulicznego i sieci projektowanych) uzgodnić z jego właścicielami.</p> <p>4) Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanych mediów i ich projektowanych elementów od lokalizacji istniejących i projektowanych żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek złącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572 887 186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.</p> <p>5) W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne</p>	

		oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów, z którymi należy dokonać dodatkowych uzgodnień dla projektowanej inwestycji. 6) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Prudnik o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy).	
3.	Branża gazownicza - GAZ-SYSTEM _____ Iwona Pogoda-Gołaszewska	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag	
4.	Branża gazownicza - PSG _____ Jan Fugiel	pozytywne z uwagami _____ Prace w pobliżu gazociągów oraz przy skrzyżowaniach z gazociągami prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Nysie.	
5.	Branża telekomunikacyjna - ORANGE POLSKA S.A. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
6.	Branża wod.-kam. - ZWiK w Prudniku _____ Izabela Kałwa	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag	
7.	Internet Serwis Prudnik _____ Adrian Kowalczyk	pozytywne z uwagami _____ Prosimy o przesłanie projektu budowy na adres naszego biura Internet Serwis Wojciech Bandurowski Prudnik ul. Klasztorna 10/1, z uwagi na nałożenie się planów inwestycyjnych.	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Gmina Prudnik _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
Inne podmioty:			
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami	Stanowisko/treść uwagi	Podpis

	narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez tę podmiot:		
1.	Starosta Prudnicki - Wydz. Geodezji i Kartografii SP w Prudniku  Marek Skrobała	pozytywne z uwagami  Przedstawione do uzgodnienia elementy projektu, zbliżają się do punktu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej nr 5.1101.0 w obszarze działki 2130/189 Prudnik. W tym miejscu prace należy wykonywać z należytą ostrożnością. Zniszczony lub uszkodzony punkt osnowy geodezyjnej, po zakończeniu realizacji prac, należy wznović.	
2.	Zarządca dróg powiatowych - Wydz. Drogownictwa SP w Prudniku  Radosław Napiórkowski	pozytywne bez uwag  Brak uwag	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- złożono\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do

odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).