Przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej - demontaż odcinka istniejącego kanału dn 250 mm o długości 153 mb oraz 5szt. istniejacych studni. Budowa nowego docinka o śr. Ø400 mm

575550
Arkusz nr 1
Jasiona

Łączy arkusz 2

Łączy arkusz 4

Łączy arkusz 5

Łubrza

gen. Stanisława Maczka

UWAGA:
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać ściśle zgodnie z wymogami Tauron s.a. oraz innych zarządców urządzeń i sieci elektroenergetycznych, m.in. oświetlenia.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkryć jedynie do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
3. Należy uzyskać zgodę zarządcy kabli na wymagane odpalne wyłączenie urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
4. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb - Tauron SA

Zabezpieczenie przewodów gazowych
1. Zgodnie z uzgodnieniem branżowym przewody gazowe należy zabezpieczyć wg. z normy PN-91/M-34501
2. Rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci gazowej należy dostosować do wymogów z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640
3. Przed rozpoczęciem prac należy zlokalizować sieć gazową za pomocą ręcznych przekopów kontrolnych, prace te należy wykonywać pod nadzorem pracownika zarządcy sieci gazowej
4. Wszelkie prace w obrębie kolizji projektowanych sieci i istniejącej sieci gazowej należy wykonywać w uzgodnieniu z zarządcą sieci gazowej.

LEGENDA:
- proj. sieć wodociągowa
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
P-1 - lokalizacja odwiertu geologicznego wg odrębnego opracowania

PUH
Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodległosci 12
48-250 Głogówek

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Program Funkcjonalno Użytkowy pn. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - rejon ulic: St. Maczka, gen. Andersa, S. Frankla, Zielna i Skowrońskiego"

województwo	OPOLSKIE	branża	SANITARNA

Przedmiot rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: 1:500	Projektant	mgr inż. Adam Kochmaniewicz
	Specjalność nr uprawnień	sieci wod-kan OPL/1351/POOS/17
Studium dokumentacji:	Sprawdził:	
PFU	Specjalność nr uprawnień	sieci wod-kan
Rok opracowania: 10.04. 2024	Numer rysunku:	3