



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

JANUSZ PUCHOWSKI  
ul. Krakowska 4, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77/461-28-38 w godz. 6.30 – 8.00

**Strzelce Opolskie dnia,** [Kliknij tutaj](#), aby wprowadzić datę.

## Informacja Nr 2 / 2024

o stwierdzonych brakach – usterkach – uchybieniach występujących przy urządzeniach kominowych w budynku przy ul. **Prusa nr 7-7a w Strzelce Op** należącym do **GZMK w Strzelcach Op.**

W czasie przeprowadzania zleconych czynności kominiarskich stwierdzono co następujące :

**Wentylacje w pom. łazienek w mieszkaniach Nr 1,2,4 typu „Z” przez ścianę zewnętrzną budynku. Wentylacja kuchni w miesz. Nr 3,4 we wspólnym przewodzie kominowym Nr 1 należy rozłączyć zgodnie z propozycją .**

**W lokalach zaproponowano podłączenie wentylacji łazienek do wolnych przewodów kominowych. Szkic na odwrocie /proponowane podłączenia zaznaczona kolorem czerwonym/.**

**Komin zaznaczony kolorem czerwonym nie posiada żadnych podłączeń.**

Stosownie do wymogów i stanowionych obowiązków właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych, które wynikają z Rozdziału 6 (Utrzymanie obiektów budowlanych ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. nr 89 poz. 414/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 /Dz. U. nr 92 poz. 460 z póź. zm./ w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków – prosimy o spowodowanie usunięcia w/w braków – usterek – uchybień.

Jednocześnie informuję się, że pełna ustawowa kontrola, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych zostanie przeprowadzona w miesiącu \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

**Przyjęto do wiadomości:**

\_\_\_\_\_  
(podpis właściciela / zarządcy budynku)

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis Mistrza Kominiarskiego)  
**Janusz Puchowski**



Wk l p /2/  
Wk p /1/  
Wł p /1/  
Wł l p /2/

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MISTRZ KOMINIARSKI

Wk p /4/  
Wk l p /3/  
Wł p /4/  
Wł l p /3/

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ul. Prusa 7

ul. Prusa 7a

Strzelce Op ul. Prusa 7-7a