



I instalację odgromową wykonać na uchwytych
podpórkowych lub naprężających
zgodnie z katalogiem np.
ELKO-BIS Systemy Odgromowe
klasa LPS III

PRACOWNIA PROJEKTOWA MB <small>inż. Marek Brzódowski</small>		PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Brzódowski 87-400 Gołub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m.brozdzowski@op.pl NIP 878-162-28-28 REGON 340882140
---	--	--

OBIEKT	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórkowie dz. nr 135/3 ob. 0007 Piórkowo, jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomlin
--------	--

INWESTOR	Gmina Radomlin Radomlin 1a, 87-404 Radomlin
----------	--

RYSUNEK	Schemat instalacji odgromowej
---------	-------------------------------

OPRACOWAŁ	PROJEKTANT
inż. Marek Brzódowski	mgr inż. Stanisław Osński
	nr uprawnień: UAN-IV/8346/11/TO-86
	specjalność instalacyjno-inżynierska

SPRAWDZIŁ	SPRAWDZIŁ
mgr inż. Krzysztof Krzemieniowski	mgr inż. Krzysztof Krzemieniowski
nr uprawnień: V/AN/0110/PWJ/16	specjalność: instalacyjno-inżynierska

skala : 1 : 100	branża Elektryczna	Data : czerwiec 2024	m rys. E-2
-----------------	--------------------	----------------------	------------