

**ODKRYWKI PRZY BUDYNKU wykonane 17.06.2024 r.**

Z dokonanych odkrywek wynika, że ściany fundamentowe wykonane są z kamienia. Podczas tworzenia "twardej" opaski nie zastosowano żadnego rodzaju paroizolacji, a gruntem przyległym jest przede wszystkim glina.

**Projektuje się:**


- likwidację tzw. "twardej" opaski (demontaż części kostki brukowej, polbrukowej, części płyt chodnikowych oraz wszystkich krawężników / brak zastosowania krawężników) wokół budynku i docelowo **wysianie trawy na szerokości 0,7 m do 1,0 m (szer. 1,0 m w szczególności od strony parku) wzdłuż ścian zewnętrznych,**  
**nie wliczając w to dojść;**

- reprofilowanie gruntu (utworzenie uskoku, by kierować odpływ wody "od ściany");
- wyloty rur spustowych wysunąć możliwie jak najdalej od cokołów).

**WYKOP 1 - W1**

**WYKOP 2 - W2**

**WYKOP 3 - W3**




**WYKOP 1 - W1**



**WYKOP 3 - W3**



**WYKOP 2 - W2**

TEMAT / OBIEKT:	WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENKA	BRANŻA ARCH.
ADRES:	UL. SZKOLNA 17, 77-430 KRAJENKA; JEDN. EWID.: 303103_4; DZ. NR 192/4; OBR.: 0084 KRAJENKA; GMINA I MIASTO KRAJENKA	PROJ. TECH.
INWESTOR:	GMINA I MIASTO KRAJENKA UL. SZKOLNA 17 77-430 KRAJENKA	SKALA:
PROJEKTOWAŁ ARCH.:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA uprawnienia do projektowania bez ograniczeń - specjalność architektura, nr upr.: NN-8345/474/81	
SPR. PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ uprawnienia do projektowania bez ograniczeń - specjalność architektura, nr upr.: 7131/123/P/2001	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. KLAUDIA SKOTARCZAK	
DATA:	LIPIEC 2024	NR RYS.: 5