



- UWAGA!
1. Zbiornik mocować do płyty w 4 punktach
 2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
 3. Rurową gazową prowadzić w gruncie na głębokości 0,9m
 4. Skrzynka na budynek mocować w odległości 0,5m od otworów w ścianach

WOD-MAX		WOD-MAX ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca	
Inwestor:	GMINA SŁUPCA UL. H. SIENKIEWICZA 16 62-400 SŁUPCA	PRÓJEKT TECHNICZNY	
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ LPG ZE ZBIORNIKAMI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ UŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOLNEGO		
Dpracować:	MŁODDUEWO, GM. SŁUPCA DZIAŁKA NR 193/6		
mgr inż. Stawomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWDS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		SKALA: 1:50	
		DATA: 05.2024	
Schemat instalacji gazowej		RYS 03	
		str.22	