



**Uwagi:**

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Średnica zaworu MAG-3: DN40.
3. Ilość detektorów - 1.
4. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.

<div>WOD-MAX</div> <div>ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca</div>			
Inwestor:	GMINA SŁUPCA UL. H. SIENKIEWICZA 16 62-400 SŁUPCA		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ LPG ZE ZBIORNIKAMI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ UŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOLNEGO MŁODOJEWO, GM. SŁUPCA DZIAŁKA NR 193/6		
Opracował:		PROJEKT TECHNICZNY	SKALA: 1:50
mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWDS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń			DATA: 05.2024
		Schemat detekcji gazu	
		RYS 07	str.26