



**Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Katowicach
Biuro w Gliwicach**

numer pisma OT.07. 410.23838.2022

Gliwice, dn. 06 lipca 2022

**Architekt studio projektowe sp. z o.o.
ul. Stodolska 25G
44-292 Zwonowice**

Dotyczy: wstępnej akceptacji dla dźwigów osobowych.

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 30 czerwca 2022 r. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Katowicach Biuro w Gliwicach informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Katowicach Biuro w Gliwicach wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu w budynku zlokalizowanym w Radlinie przy ul. Orkana 23, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

- a) przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu;
- b) dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

W sprawie bliższych informacji prosimy kontaktować się z prowadzącym sprawę mgr inż. Tomaszem Borth – tel. 662 089 010.

Z poważaniem

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Katowicach
Biuro w Gliwicach
Kierownik
Działu Urządzeń Transportu Bliskiego
Tomasz Borth