

01	hal wejściowy 35,85m ²
02	reprezentacja wykwalifikowana PCV
03	gabloty dyktando 16,15m ²
04	telebrykier wykwalifikowana PCV
05	gabloty dyktando wykwalifikowana PCV
06	gabloty I - diagnoza i terapia wykwalifikowana PCV
07	gabloty II - diagnoza i terapia wykwalifikowana PCV
08	gabloty III - diagnoza i terapia wykwalifikowana PCV
09	szażnia wykwalifikowana PCV
010	gabloty rehabilitacji i wykwalifikowana PCV
011	gabloty rehabilitacji i wykwalifikowana PCV
012	pom. dla matki z dzieckiem wykwalifikowana PCV
013	szażnia sala rehabilitacji i wykwalifikowana PCV
014	sala rehabilitacji i wykwalifikowana PCV
015	sala rehabilitacji i wykwalifikowana PCV
016	sala rehabilitacji i wykwalifikowana PCV

RAZEM: 838,75m²

UWAGA:

1. SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH OPRAWIAĆ POPRZECZ PRZEWODY SKROPLIN DO ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ POPRZECZ ODPOWIEDNIE ZASYFONOWANIE
2. JEDNOSTKI ŚCIENNE WYPOSAŻYĆ W POMPKI SKROPLIN
3. MONTAŻ JEDNOSTEK ŚCIENNYCH KLIMATYZATORÓW DO OBUDÓW Z PŁYT KG ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ

