

STAROSTWO POWIATOWE
w EŁKU
19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4

GN. 6630.56.2023

PROTOKÓŁ NR GN. 6630.56.2023

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-04-04 , w formie zebrania zainteresowanych podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elku, był projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sieci: eNN, w, ks, kd i kanał technologiczny

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:







*Elk, obr. 1
przebudowa ul. 3-Maja, ul. Małeckich i ul. Słowackiego
dz. nr 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 262/13, 227/12, 272*




Wnioskodawca:





"PRO-GAL"

19-500 Gołdap

Stadionowa 7

| Lp | Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie | Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej | Podpis |
|----|---|--|--|
| 1 | PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Stępiński Krzysztof Rydzewski | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. <i>Zgodnie z wnioskiem przesłanym w dniu 05.04.2023 przesłano uzgodnienie</i> |  |
| 2 | Orange Polska S.A. | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. |  |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku Cezary Woźniak | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. <i>Zgodnie z wnioskiem przesłanym w dniu 04.04.2023. projekt uzgodniono bez uwag</i> |  |
| 4 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elku Bartosz Nikonowicz Mariusz Markoń | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. |  |
| 5 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Gazownia w Elku Tomasz Głapiak | <i>uzgodniono na mapie</i> ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ | <i>Mistrz Sieci i Instalacji Gazowniczych</i>  Tomasz Głapiak |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w Elku Adam Kopiczko, Krzysztof Filipkowski | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ |  |
| 7 | Gmina Kalinowo Rafał Lipa | | |

| Lp | Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie | Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej | Podpis |
|----|---|--|---|
| 8 | Gmina Miasto Elk Sekretarz Urzędu Miasta Marcin Radziłowicz | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. |  |
| 9 | Gmina Miasto Elk Edyta Nagolska, Jarosław Mierzwiński, Cezary Winkler | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. Łącznie z mail'em przesłanym w dniu 04.04.2023. projekt umów b.c. uwag |  |
| 10 | Gmina Prostki | | |
| 11 | Gmina Kalinowo . | | |
| 12 | Gmina Elk Sebastian Pyzalski | | |
| 13 | Gmina Stare Juchy | | |
| 14 | Multimedia Polska S.A. Robert Borawski | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. Łącznie z mail'em przesłanym w dniu 04.04.2023. przesłano umowę |  |
| 15 | Hawe Telekom Sp. z o.o. | | |

| Lp | Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie | Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej | Podpis |
|----|---|---|---|
| 16 | UMW w Olsztynie Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową "OLMAN" | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ Zgodnie z nawiązanymi przebiegami w dniu 03.04.2023. projekt ugodowy bez uwag |  |
| 17 | Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ Zgodnie z nawiązanymi przebiegami w dniu 05.04.2023. projekt ugodowy bez uwag |  |
| 18 | FANTEX Andrzej Musiał | ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ |  |
| 19 | NEXERA Sp. z o.o. Andrzej Grycmacher, Paweł Matracki, Wojciech Pietrzycki, Radosław Buczek | | |
| 20 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach | | |
| 21 | Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. | | |
| 22 | Przewodniczący narady koordynacyjnej Aneta Łałak | Bez uwag. |  |

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNE

Aneta Łałak
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Łomża, 2023-04-04

STAROSTWO POWIATOWE W ELKU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
19-300 ELK, UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Narada koordynacyjna z dnia 2023-04-04

Następujące projekty uzgodniono z uwagami:

- **GN.6630.58.2023** przyłącza: oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej; Elk, ul. Gdańska.
 1. Termin robót zgłosić do Działu Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9 minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem (kontakt: 661 297 611).
 2. Nie wyklucza się istnienia infrastruktury Multimedia Polska niewidocznej na planach.
 3. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Multimedia Polska, można usunąć po uzyskaniu zgody Spółki, na wyłączny koszt Inwestora.
 4. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej niezwłocznie powiadomić Dział Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9, (kontakt: 661 297 611).
 5. Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostaną usunięte na koszt Inwestora/Wykonawcy.
 6. Multimedia Polska zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałym w wyniku uszkodzenia sieci Multimedia Polska
- **GN.6630.56.2023** sieci: eNN, w, ks, kd i kanał technologiczny; Elk, ul. Małeckich, 3-go Maja, Słowackiego.
 1. Termin robót zgłosić do Działu Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9 minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem (kontakt: 661 297 611).
 2. W kanalizacji Orange S.A. znajdują się kable Multimedia Polska.
 3. Prace w pobliżu infrastruktury Multimedia wykonywać wyłącznie w sposób ręczny należytą ostrożnością oraz zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
 4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 5. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej niezwłocznie powiadomić Dział Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9, (kontakt: 661 297 611).
 6. Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostaną usunięte na koszt Inwestora/Wykonawcy.
 7. Multimedia Polska zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałym w wyniku uszkodzenia sieci.

Następujące projekty uzgodniono bez uwag:

- **GN.6630.51.2023**
- **GN.6630.52.2023**
- **GN.6630.53.2023**
- **GN.6630.54.2023**
- **GN.6630.55.2023**
- **GN.6630.57.2023**
- **GN.6630.59.2023**

Partner ds. Ewidencji Sieci
Robert Borawski
R.Borawski@multimedia.pl
Tel. 691 767 643

Elektronicznie podpisano
przez Robert Borawski
Data: 2023.04.04
09:35:08 +02'00'

6 6630.56.2023 sieci: eNN, w, ks, kd i kanał technologiczny

Projektant, Inwestor, Płatnik:

"PRO-GAL" Przemysław Galiński

19-500 Gołdap Stadionowa 7

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Elk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk.
5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

7 6630.57.2023 przyłącza: wodociągowe i kanalizacji deszczowej

Projektant, Inwestor, Płatnik:

Biuro Kompleksowej Obsługi i Projektowania Inwestycji EKO-SKAL

19-300 Elk Słowackiego 22/52

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Elk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk.
5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

8 6630.58.2023 przyłącza: oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

Projektant, Inwestor, Płatnik:

Pracownia Projektowa "Projekt Plus" Architekt Dariusz Jackowski

19-301 Elk Kolejowa 14/1

Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Elk:

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk.
5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

