



Przedsiębiorstwo  
Wodno-Kanalizacyjne  
**EKO Sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin, tel. 95 7597 672, e-mail: biuro@eko-rzepin.pl, www.eko-rzepin.pl

L.dz. 88/2024

Rzepin 22.02.2024 r.

Przedsiębiorstwo  
Wodno-Kanalizacyjne  
EKO Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin  
tel. (95) 7597-672

**Gmina Rzepin**  
Plac Ratuszowy 1  
69-110 Rzepin

Pełnomocnik:  
Biuro Drogowe „TRASA”  
Wojciech Przyłucki  
ul. Konwaliowa 1  
69-110 Rzepin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F od m. Gajec do granicy gminy Rzepin” w zakresie skrzyżowań i zblżeń do i **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej**.

**Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje, że uzgadnia w/w projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami:**

- skrzyżowania i zblżenia projektowanego uzbrojenia oraz elementów drogowych z istniejącymi sieciami i obiektami wodociągowo - kanalizacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych,
- przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać ręczne próbne przekopy, celem ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przy skrzyżowaniach i zblżeniach do istniejących sieci wodociągowych, armatury i obiektów, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami, będących w administrowaniu PWK „EKO” Sp. z o.o. roboty budowlane wykonywać ręcznie,
- ewentualne uszkodzenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do „PWK EKO”, a koszty związane z jej naprawą pokrywa w całości wykonawca/inwestor – wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót,
- ewentualne kolizje istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, armatury, urządzeń i obiektów z projektowanymi obiektami i urządzeniami należy przeprojektować i przebudować, przy czym koszt wykonania leży po stronie wykonawcy/inwestora,
- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej bezzwłocznie powiadomić PWK „EKO” Sp. z o.o.,
- istniejącą armaturę, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw, włązy

studni kanalizacyjnych należy wyprofilować zgodnie z nową niweletą ścieżki rowerowej, terenów zielonych i ciągów dla pieszych, przy czym koszt regulacji tych urządzeń i obiektów pozostaje po stronie wykonawcy/inwestora,

- w przypadku natrafienia podczas wykonywania robót na obiekty i urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne nieuwzględnione geodezyjnie na mapie, należy bezzwłocznie powiadomić PWK „EKO” Sp. z o.o.,
- projektowane krawężniki/obrzeża lokalizować poza istniejącymi sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi,
- 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót należy powiadomić pisemnie PWK „EKO” – dokonana zostanie wizja lokalna w terenie z udokumentowaniem fotograficznym stanu istniejących urządzeń, armatury i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych przy udziale zainteresowanych stron,
- wszelki materiał, który na etapie prowadzenia prac ulegnie zniszczeniu należy przekazać do PWK „EKO” (dotyczy: skrzynek żeliwnych, armatury, drążków do zasuw i nawierteł, hydrantów p.poż., włączów żeliwnych itp.),
- uzgodnienie jest ważne tylko z opieczętowanym załącznikiem graficznym,
- uzgodnienie jest ważne 2 lata od jego wydania

Jednocześnie informuję się, że w m. Gajec została zaplanowana inwestycja w zakresie budowy nowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęcie prac planuje się na marzec 2024 roku. Prace potrwać ok. 6 miesięcy. Prosimy o uwzględnienie w Państwa projekcie możliwych kolizji z zaprojektowaną infrastrukturą wodno – kanalizacyjną. Wyciąg z projektu przesyłamy w załączeniu przedmiotowego uzgodnienia.

PREZESZARZĄDU  
mgr inż. Krzysztof Komar

Załączniki:

1. Rys. nr 6, nr 2.1, 2.2
2. Wyciąg z projektu sieci wod-kan zaplanowanych do budowy w Gajcu (wersja elektroniczna)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a