

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2024-2025 (wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oleju grzewczego typu EKOTERM PLUS w szacunkowej ilości **60.000 litrów** spełniającego wymagania określone:
 - 1) Polską Normą PN-C-96024:2020-12 gatunek L1 lub równoważną,
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
2. Minimalne wymagane parametry oferowanego oleju:

➤ Wartość opałowa	- minimalnie 42,6 MJ/kg
➤ Gęstość mierzona w temperaturze 15°C	- maksymalnie 860 kg/m ³
➤ Zawartość wody	- maksymalnie 200 mg/kg
➤ Zawartość siarki	- maksymalnie 0,1%
➤ Zawartość zanieczyszczeń stałych	- maksymalnie 24 mg/kg
➤ Temperatura zapłonu	- minimalnie 56°C
➤ Barwa	- czerwona
3. Dostawy (transportem i rozładunkiem Wykonawcy) sukcesywnie po ok 10.000-12.000 litrów do Instytutu Astronomii UMK w Piwnicach k/Torunia w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji. Zamawiający przewiduje dostawy w dniach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00.
4. Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego oleju orzeczenia laboratoryjnego z badania próbki dostarczonego oleju (świadcstwo jakości – atest), z którego wynikać będzie, że dostarczony olej spełnia wymagania normy PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej oraz Rozporządzenia.
5. Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przestrzegania zasad związanych z systemem monitorowania transportu dostarczanego oleju zgodnie Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).
6. Wykonawca będzie fakturować dostarczany olej w temperaturze referencyjnej 15°C zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1542).