



**KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A

tel./fax. 81 825-68-09 www.kpwik.krasnik.pl e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl



TD.530.4.1.2024

Kraśnik, dnia 05.04.2024 r.

SLK Projekt.
ul. Leśna 15
23-235 Annapol

Inwestor:
Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

Dotyczy: Warunki zabezpieczenia istniejących urządzeń wod.-kan. w rejonie planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków z dnia 15.03.2024 r. (wpływ do KPWiK Sp. z o.o. 20.03.2024 r.), informuję, że w rejonie planowanego zadania pn. „Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku” znajdują się następujące urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, będące w użytkowaniu i własności KPWiK Sp. z o.o.:

- ul. Obwodowa – sieć kanalizacji sanitarnej oznaczona jako ks200, ks315, ks125 wybudowana w 2022 roku, objęta 5-letnią gwarancją wykonawcy, współfinansowanych ze środków UE;
- ul. Obwodowa – sieć wodociągowa oznaczona jako w110, w125 i w160.

Ustalam poniższe warunki zabezpieczenia istniejącej infrastruktury wod.-kan. w rejonie planowanego zadania inwestycyjnego:

1. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (obudowy zasuw, hydranty, skrzynki hydrantowe i skrzynki zasuw) znajdujące się w rejonie budowy należy wyregulować do projektowanych rzędnych terenu.
2. Studnie kanalizacji sanitarnej wyregulować do rzędnych terenu pierścieniami wyrównującymi odpowiedniej wysokości, zabezpieczając przed napływem wód opadowych.
3. Nie wyrażamy zgody na regulację wysokościową włączów studni kanalizacyjnych polegającą na budowie „kominów” o wysokości większej jak 0,6 m.
4. Wszystkie prace wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót na odnośnym terenie.
6. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzeń wod.-kan. Inwestor dokona naprawy wyrządzonej szkody własnym staraniem i na własny koszt, pod nadzorem KPWiK Sp. z o.o.
7. Wykonane prace podlegają odbiorowi przez przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o.

Z poważaniem
Główny Specjalista
ds. Eksploatacji
mgr inż. Piotr Puzoń