

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

Gazownia w Kraśniku

ul. Jagiellońska 69, 23-200 Kraśnik
tel. 22 444 33 33
gazownia.krasnik@psgaz.pl

SLK Projekt
Sławomir Kobylarz
ul. Leśna 15
23-235 Annapol

Wasz znak:

Kraśnik, 21.03.2024 r.

Nasz znak: PSGLU.0073.774.003.24

Dot.: warunków zabezpieczenia sieci gazowej przy projektowanej modernizacji ulicy Obwodowej w Kraśniku oraz ulic w rejonie zajezdni PKP w Kraśniku.

W odpowiedzi na wniosek SLK Projekt Sławomir Kobylarz z dn. 19.03.2023 r. w sprawie wydania warunków zabezpieczenia sieci gazowej przy projektowanej warunków zabezpieczenia sieci gazowej przy projektowanej modernizacji ulicy Obwodowej w Kraśniku oraz ulic w rejonie zajezdni PKP w Kraśniku, Gazownia w Kraśniku informuje, że w rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteście operatorem.

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica
gazociąg	ś/c	80 mm	STAL	Kraśnik ul. Przemysłowa
gazociąg	ś/c	315 mm	PE	Kraśnik ul. Kolejowa
gazociąg	ś/c	90 mm	PE	Kraśnik ul. Obwodowa
gazociąg	ś/c	63 mm	PE	Kraśnik ul. Obwodowa

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi w zbliżeniu do sieci gazowej:

1. Należy zachować oznakowanie gazociągu (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie minimum 1,2 m.
2. W przypadku niemożności zachowania przykrycia na poziomie 1,2 m dokonać przebudowy kolizyjnych odcinków. Zakres prac zostanie podany na etapie