

Ryki dnia 12.04.2024r.

WK-04/035/2024

SAN-PROJ Usługi Projektowe

Janusz Kalamarz

Ul: Głęboka 3

37-200 Przeworsk

Dot: „Modernizacji dworku klasycystycznego w Rykach ul: Warszawska 11, dz. nr 4626.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2024r., w sprawie „przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego” dla w/w zadania PGKiM w Rykach Sp. z o.o., informuje iż w powyższym zakresie instalacji wod-kan nie jest jej właścicielem ani eksploatującym.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z planem zagospodarowania działki zlokalizowany jest na instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej. PGKiM w Rykach Sp. z o.o. jest eksploatującym sieć kanalizacyjną dopiero od pierwszych studzienek kanalizacyjnych licząc od strony budynku. Przyłącze wodociągowe na którym będzie usytuowany podjazd jest w eksploatacji CKiS, gdyż wodomierz wody zlokalizowany jest w studni wodomierzowej przy ulicy Słowackiego.

Z uwagi na wiek instalacji wod-kan wskazana jest jej wymiana pod planowanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Materiały jakie należy użyć do remontu instalacji:

- Woda : rury minimum PEHD 100, Dz 40mm, PN 16, SDR 17.
- Kanalizacja : rury minimum PVC (lita) Dz 160mm, SN 8.

W razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w PGKiM w Rykach Sp. z o.o. , ul: Słowackiego 5 lub pod numerem telefonu 81-8651539 wew. 21, 23 od Pn-Pt w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

inż. Tomasz Kujda