

LEGENDA

- [] gniazdo 2xRJ45 KAT.6 ekw. p.t.
- [] gniazdo wtyczkowe 16A/Z / IP40
- [] gniazdo wtyczkowe 16A/Z / IP40 p.t./ DATA - czerwone w puszcze 60mm
- [] gniazdo wtyczkowe 16A/Z / IP44 p.t. szczelne
- [D] gniazdo wtyczkowe 10A/Z / IP40 p.t. dla domofonu h = 1,4m
- [CPD] szafa krosowa U9 z patch panelami 24xUTP kat.6

UWAGA

Należy ułożyć mikrorurkę pomiędzy krosownicą na parterze na rzutniku instalowanym na stropie pierwszego piętra..

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.P.	RODZAJ POMIESZCZENIA	m²	RODZAJ POSADZKI
2/1	SCHODY	5,39	DREWNIANE
2/2	KOMUNIKACJA	5,22	DESKA PODŁOGOWA
2/3	SALA KONFERENCYJNA	58,43	DESKA PODŁOGOWA
2/4	W.C.	3,74	TERAKOTA
RAZEM		72,78	

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95-060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0-504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu elektrycznego	Piotr Andrzejczak upr. nr 114/ 94/ WŁ		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy instalacja gniazd i stanowisk komputerowych	Data: 04. 2024	Branża elektryczna
Tytuł rysunku	Rzut I piętra	skala 1:100	Nr. rys E-04

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Rozdzielnica elektryczna TE wyposażona będzie w wyłączniki różnicowoprądowe ΔI=30mA oraz aparaturę zabezpieczającą instalację przed przeciążeniem i zwarcie. Wyłączniki różnicowoprądowe zabezpieczają dodatkowo całą instalację przed pożarem. Instalacja oświetlenia wykonana będzie przewodami kabelkowymi układanymi pod tynkiem, w przestrzeni międzystropowej na zawieszach oraz w rurach na uchwytych. Instalacja wykonana będzie przewodami typu YDYp żo 3x2.5mm2/750V - podstawowe oraz gniazda DATA (kol. czerwone) zasilające stanowiska komputerowe. Gniazda będą montowane na wysokości 0,3 - 1.1m od posadzki w łazience na wysokości 1.1m. W łazience wszystkie urządzenia elektryczne oraz osprzęt należy umieszczać w strefie III.

