



OŚWIETL. PODSTAWOWE -				-GNIAZDA -								-GNIAZDA DATA - STANOWISKA KOMPUTEROWE -									
F02		F01		1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8
OCHRONNIK B+C		YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		14 SZT.		4 SZT.	3 SZT.	3 SZT.	2 SZT.	2 SZT.				1 SZT.	1 SZT.	3 SZT.	1 SZT.	3 SZT.	3 SZT.	3 SZT.	2 SZT.
YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		ZASILANIE Z TLP -PARTER		2/3, 2/4		2/3, 2/4	1/4, 1/5.	REZERWA	1/3, 1/1	RZUTNIK + EKRAN	REZERWA	OCHRONNIK B+C	ZASILANIE Z TLP -PARTER	SZAFKA CPD / CCTV / UPS- PARTER	SERWER CPD - PARTER	1/4	1/5	1/8	2/3	2/3	2/3
YKY 4x10,0mm2+LgY16,0		YDYp zo 3x1,5 mm ²		YDYp zo 3x2,5 mm ²		YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YKY 4x10,0mm2+LgY16,0	YKY 4x10,0mm2+LgY16,0	YDYp zo 3x2,5 mm ² +LgY16,0mm2	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²	YDYp zo 3x2,5 mm ²
2,88 kW		0,48 kW		0,8kW	0,6 kW	0,6 kW	0,4 kW	0,2kW				10,3 kW	0,5 kW	0,8 kW	1,8kW	0,6kW	1,8kW	1,8kW	1,8kW	1,2kW	

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95-060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0-504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu elektrycznego	Piotr Andrzejczak upr. nr 114/ 94/ Wł		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy instalacja odgromowa	Data: 04. 2024	Branża elektryczna
Tytuł rysunku	SCHEMAT TE1/3, TE-K	skala 1:100	Nr. rys E-09