



Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Zawór MAG-3: DN40
4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KOWAGO-INŻYNIERIA NEJMAN BARBARA	
INWESTOR:	MUZEUM NARODOWE	
LOKALIZACJA:	ALEJE JEROZOLIMSKIE 52 WARSZAWA	
PROJEKT REMONTU KOTŁOWNI		
NAZWA RYS:	SCHMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZÓW	
SKALA : N.D.	DATA : 06/07/2023	NR RYS:4
PROJEKTANT: MIROSLAW ŚMIEGIELSKI UPR. ST-729/89 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej		