



OZNACZENIA

- Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44, bryzgoszczelny p/t
- Sterownik temperatury mat i folii grzewczych z wyłącznikiem i kontrolką
- Oprowa oświetleniowa LAD bryzgoszczelno max. 20W min. 2500lm IP65 IK6
- Złączka systemowa do przyłączenia maty grzewczej IP65 3x2,5mm2
- Puszka odgąłęzna podłynkowa IP44 2x3x2,5mm2
- Istniejąca tablica zabezpieczeń budynku –projektowane doposażenie zgodnie ze schematem
- Czujnik temperatury mat i folii grzewczych
- Grzejnik elektryczny z termostatem, ścienny , bryzgoszczelny max. 2,0kW 230V
- Przewód połączeniowy YDY 3x1,5mm2, pod tylnikiem
- Maty grzewcza do zotopienia w posadzce 230V, 150W/1m2 IP 65 (225W na matę)
- Folia grzewcza do zotopienia w ścianie 230V, 150W/1m2 IP 65 (200W na matę)

- Wyłącznik świecznikowy, IP–44, bryzgoszczelny p/t
- Oprowa oświetleniowa LAD bryzgoszczelno max. 20W min. 2500lm IP65 IK6
- Minimalne natężenie oświetlenie
- 50lux boksy dla zwierząt
- 100lux korytarz
- 200lux pomieszczenie gospodarcze
- Grzejnik elektryczny 230V, max. 1,0kW z termostatem
- Wentylator wyciagowy 230V max. 0,3kW sterowany regulatorem obrotów
- Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–44, bryzgoszczelne

Boksy A, B i C - kwarantanna szczepień
Boksy D - izolalki dla kotów

Projekt budowlany robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont posadzek w bud. kwarantanny szczepień, izolalki dla kotów (15, 16, 17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.			
Investycja:	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie		
Adres inwestycji:	ul. Głłowa 44/46, 42-200 Częstochowa		
Investor:	Gmina Miasto Częstochowa		
	ul. Ślęska 11/13, 42-200 Częstochowa		
Branża:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER		
Projektant:	mgr inż. Jan Kosiżanowski	Podpis	Data: 04.2024
	nr upr.: UAN-VIII-7342/156/94		
	upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej elektrycznej	Podpis	
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Drelich		
	nr upr.: SLK/0605/POE/04		
	upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej elektrycznej		nr rys.: E-01