LEGENDA:

- instalacja freonowa

KL1 - numer pionu

UWAGI:
- dokumentację rozpatrywać wielobranżowo,
- przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować możliwości montażowe -agregaty klimatyzacji dostarczane z kompletem automatyki zabezpieczająco sterującej,
- skropliny z klimatyzacji należy odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji za pomocą syfonu suchego lub wpiąć się przed syfon najbliższej umywalki. W przypadku gdy nie jest możliwe prowadzenie skroplin grawitacyjnie ze spadkiem należy przewidzieć pomki skroplin

Paweł Miernicki
usługi inżynierskie
ul. Wyścigowa 41/88
20-425 Lublin
NIP 946 242 73 87
TEL. 605 934 688

INWESTOR: Zakład Karny we Włodawie
ul. Żołnierzy Win 19, 22-200 Włodawa

TEMAT:
Poprawa efektywności energetycznej budynku administracji Zakładu Karnego we Włodawie

ADRES: ul. Żołnierzy Win 19, 22-200 Włodawa
działki nr ewid 87

FAZA
PROJEKT TECHNICZY

Projektant	mgr inż. arch. Radosław Gruszka	LUB/0242/PWBS/18
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Charliński	LUB/0126/PWBS/15

NAZWA RYSUNKU:
IINSTALACJAKLIMATYZACJI I OGRZEWANIA
- RZUT 2 PIĘTRA

SKALA: 1:100
DATA: 06.2024r.
NR RYS.: KL3